



Rapporto di prova / Prüfbericht

Calcolo della trasmittanza termica secondo EN ISO 10077- 2 con scopo di accreditamento
 Wärmedurchgangskoeffizient nach EN ISO 10077- 2 im akkreditierten Bereich

Richiedente Auftraggeber	Falegnameria Zacchello Lorenzo	Indirizzo Adresse	Via Zignol 19 IT-35010 Trebaseleghe
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--

Denominazione prodotto Identifikation	NEW FORMCE 69	Materiale telaio Rahmenmaterial	Legno / Holz
Dimensioni finestra 2 ante Abmessungen 2 fig. Fenster	Larghezza/Breite 1230 mm Altezza/Höhe 1480 mm	Dimensioni portafinestra 2 ante Abmessungen 2 fig. Fenstertür	Larghezza/Breite 1230 mm Altezza/Höhe 2230 mm

Norma di prodotto Produktnorm	Finestre e porte Fenster und Türen	EN 14351-1
---	---------------------------------------	------------

Tipo di legno / Holzart:	Finestra / Fenster Telaio U_r / Rahmen U_r Medio / Mittelwert [W/(m ² ·K)]	Portafinestra / Fenstertür Telaio U_r / Rahmen U_r Medio / Mittelwert [W/(m ² ·K)]
Vetrocamera a 2 lastre (24 mm) / 2 - Scheibenisoliervlas (24 mm)		
Legno super tenero / Hichte, Tanne $\lambda=0,11$	1,3	1,3
Legno tenero / Weichholz $\lambda=0,13$	1,4	1,4
Legno semi duro / Iroko, Niangon $\lambda=0,16$	1,6	1,6
Legno duro / Hartholz $\lambda=0,18$	1,7	1,8

gbd LAB

Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
 gbd Lab GmbH | www.gbd.at
 Steinebach 13a A-6850 Dornbirn

Questa pagina può essere usata come rapporto breve. Dieses Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.
 Tutti i diritti e le informazioni contenute in questo rapporto di prova sono riservati. Pubblicazioni e divulgazioni a terzi sono vietate se non espressamente autorizzate. Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor, die darin enthalten sind. Missbrauch oder Weitergabe an dritte Parteien ist ohne ausdrückliche Berechtigung verboten.

Versione rapporto *031* / Prüfbericht Version: *031*